



Утверждаю:  
Директор СШ «Нур»  
Тенизбаева Э.С.

Приказ №88 от 08.09.2020года

## Акт-разрешение

### на проведение занятий в кабинете физики

Мы, нижеподписавшиеся:

Тенизбаева Э.С. - директор

Осконбаева Н.А. – завуч по УВР

Бирназарова М.Б. – председатель профсоюзного комитета

Калдыбаева А.М. – заведующая кабинетом физики

составили акт в том, что:

1. В кабинете физики организованы рабочие места, которые соответствуют нормам охраны труда, правилам техники безопасности и производственной санитарии, а также возрастным особенностям учащихся.
2. На рабочие столы учащихся может быть подано напряжение 42В переменного тока от заземленного распределительного щита КЭФ-10. Подводящие провода не имеют механических повреждений, розетки промаркированы, система электропитания кабинета физики проверена школьным электриком.
3. Радиаторы системы отопления находятся на расстоянии 1 м. от столов.
4. Имеются: Инструкция по технике безопасности и охране труда в кабинете физики, огнетушитель, ведро с песком, плотная ткань, набор медикаментов для оказания первой медицинской помощи.

Педагогический и лаборантский состав кабинета физики с Правилами техники безопасности и производственной санитарии для учреждений образования ознакомлен.

Подписи:

Председатель комиссии:  Тенизбаева Э.С.

Члены комиссии:  Осконбаева Н.А.

Бирназарова М.Б.

Калдыбаева А.М.

Дата составления акта 08.09.2020г